

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код:

Дата	Учетный номер	QR-код
28.10.2021	№ 18210063218800407774	



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Удмуртской Республике,
426008, УР, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел. 60-66-03, факс 72-72-08 (код-3412),
E-mail: gu-mchsur@18.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы,
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска,
426072, УР, г. Ижевск, ул. Ленина, 111, тел. 70-01-37 (код-3412),
E-mail: pergpn@18.mchs.gov.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 01/41/1**

(первая цифра номера решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3- должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному
учреждению «Детский сад № 99», ИНН 1835041376, юридический адрес:
426004, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица В.Краева, 25 в лице заве-
дующей Глуховой Галины Петровны

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя начальника отдела надзорной деятель-
ности и профилактической работы г. Ижевска управления надзорной деятель-
ности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Уд-
муртской Республике – заместителя главного государственного инспектора г.
Ижевска по пожарному надзору Филатова Евгения Сергеевича от 29.07.2021
№ 01/41, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных
(надзорных) мероприятий № 18210063218800407774 от 29.07.2021г.,
в период

с « 30 » июля 2021 г., 16 час. 00 мин.

« 30 » июля 2021 г., 17 час. 00 мин.

Начальником отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – государственным инспектором г. Ижевска по пожарному надзору Чунаревым Антоном Александровичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица

заведующая Глухова Галина Петровна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
Ул. В.Краева, 25				
1.	На обводной линии водомерного узла задвижка с электроприводом находится в нерабочем состоянии (отсутствует подключение к электроснабжению)	Правила противопожарного режима в РФ п. 48 (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	01.07.2022	
2.	В коридоре у центральной входной двери и в помещении администратора, в группе «Италмас» горизонтальное расстояние от пожарных извещателей до электросветильников, менее 0,5 м. (в нарушение проектной документации на АПС)	ст.ст. 1,4,5,6, 46,52, 54,83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правила противопожарного режима в РФ п.п. 13,54 (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479), п. 12.33"	01.07.2022	

		НПБ 88-2001		
3.	Допущено размещение мебели в тамбуре спальни группы «Одуванчик» на 2-м этаже	Правила противопожарного режима в РФ п. 16 Ж) (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	01.07.2022	
4.	Категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны не организовано (склад краски)	Правила противопожарного режима в РФ п. 12 (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	01.07.2022	
5.	Автоматическая пожарная сигнализация в уличном складе, находится в неработоспособном состоянии (отсутствует световая индикация на установленных дымовых пожарных извещателях)	Правила противопожарного режима в РФ п. 54 (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	01.07.2022	
6.	Покрытие полов выполнено из материалов с показателями выше чем КМ2 (линолеумом - сертификаты не предоставлены, кроме группы «Италмас»)	Ст.ст. 1,4,5,6, ч.7 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.2022	
Ул. В.Краева, 29А				
7.	Категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны не организовано (уличный склад)	Правила противопожарного режима в РФ п. 12 (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	01.07.2022	
8.	Автоматическая пожарная сигнализация в уличном складе, находится в неработоспособном состоянии (отсутствует световая индикация на установленных дымовых пожарных извещателях)	Правила противопожарного режима в РФ п. 54 (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	01.07.2022	
9.	Покрытие полов выполнено из материалов с показателями выше чем КМ2 (линолеумом - сертификаты не предоставлены, кроме группы «Василек»)	Ст.ст. 1,4,5,6, ч.7 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.2022	
10.	Допущен перепад высот и раз-	СП 1.13130.2020 п.4.3.6, СНиП	01.07.2022	

мещение ступеней различной высоты в тамбуре у двери центрального входа	21-01-97* п. 6.28*, Ст.ст. 1,4,5,6, 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
--	---	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий: Тугрбаева Татьяна Петровна
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Тугрбаева
(подпись)

Начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – государственный инспектор

г. Ижевска по пожарному надзору

Чунарев Антон Александрович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

Антон
(подпись)